



1 施工顺序及范围



阴影部份不在装修范围

- 1、吊天花部位装设下喷头,当天花内净空高度超800mm时需装设上喷头。
- 2、无吊顶部分装设上喷淋头。
- 3、上喷头与楼板垂直距离为75--150MM。



建筑装饰工程设计专项乙级

建设单位：
广州市建设发展公司

项目名称：
西湾商住楼消防工程

图纸名称:
首层喷淋平面布置图

设计编号	20210130	图纸编号	XS-09
设计阶段	施工	图 幅	A0
出图比例	1:100	出图日期	2021.01.30